

三亚中法供水有限公司

管网水检测报告

单位：三亚中法供水有限公司

采样日期： 2022-04-20

项目	色度	浑浊度	臭和味	耗氧量 (以O ₂ 计)	游离余氯	二氧化氯 (ClO ₂)	菌落总数	总大肠菌群	
GB 5749-2006标准限值 (单位)	≤15 (铂钴色度单位)	≤1 (NTU)	无异臭、异味	≤3 (mg/L)	≥0.05 (mg/L)	≥0.02 (mg/L)	≤100 (CFU/mL)	不得检出 (MPN/100mL)	
采样地点	大茅村中廖村交界	<5	0.262	无异臭、无异味	1.12	0.22	—	未检出	未检出
	军坡村村口	<5	0.219	无异臭、无异味	1.12	0.15	—	未检出	未检出
	亚龙湾-六盘村交界	<5	0.223	无异臭、无异味	1.20	0.44	—	未检出	未检出
	中海油三亚分公司	<5	0.181	无异臭、无异味	1.04	0.54	—	未检出	未检出
	城郊法院	<5	0.854	无异臭、无异味	1.28	0.15	—	未检出	未检出
	大东海花园小区	<5	0.246	无异臭、无异味	1.20	0.08	—	未检出	未检出
	鹿回头国宾馆	<5	0.557	无异臭、无异味	1.04	0.16	—	未检出	未检出
	海螺路路口	<5	0.18	无异臭、无异味	1.20	0.24	—	未检出	未检出
	丹州小区农贸市场	<5	0.177	无异臭、无异味	1.12	0.29	—	未检出	未检出
	同心家园1期	<5	0.603	无异臭、无异味	1.12	0.31	—	未检出	未检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)								

三亚中法供水有限公司 管网水检测报告

单位：三亚中法供水有限公司

采样日期： 2022-04-21

项目	色度	浑浊度	臭和味	耗氧量 (以O ₂)	游离余氯	二氧化氯 (ClO ₂)	菌落总数	总大肠菌群	
GB 5749-2006标准限值 (单位)	≤15 (铂钴色度单位)	≤1 (NTU)	无异臭、异味	≤3 (mg/L)	≥0.05 (mg/L)	≥0.02 (mg/L)	≤100 (CFU/mL)	不得检出 (MPN/100mL)	
采样地点	技师学院	<5	0.276	无异臭、无异味	1.28	0.15	—	未检出	未检出
	市委党校	<5	0.398	无异臭、无异味	1.12	0.17	—	未检出	未检出
	新风桥桥头	<5	0.205	无异臭、无异味	1.20	0.26	—	未检出	未检出
	双大国际酒店	<5	0.353	无异臭、无异味	1.28	0.23	—	未检出	未检出
	凤凰岛	<5	0.562	无异臭、无异味	1.20	—	0.17	未检出	未检出
	三亚湾74号	<5	0.348	无异臭、无异味	1.28	—	0.05	未检出	未检出
	羊新村村口	<5	0.209	无异臭、无异味	1.20	—	0.08	未检出	未检出
	凤凰村村口	<5	0.213	无异臭、无异味	1.36	—	0.06	未检出	未检出
	凤凰机场	<5	0.538	无异臭、无异味	1.20	—	0.06	未检出	未检出
	万勃度假酒店	<5	0.312	无异臭、无异味	1.28	—	0.06	未检出	未检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)								

三亚中法供水有限公司

管网水检测报告

2022-04-25

项目	色度	浑浊度	臭和味	耗氧量 (以O ₂)	游离余氯	二氧化氯 (ClO ₂)	菌落总数	总大肠菌群	
GB 5749-2006标准限值 (单位)	≤15 (铂钴色度单位)	≤1 (NTU)	无异臭、异味	≤3 (mg/L)	≥0.05 (mg/L)	≥0.02 (mg/L)	≤100 (CFU/mL)	不得检出 (MPN/100mL)	
采样地点	大茅村中廖村交界	<5	0.175	无异臭、无异味	1.28	0.23	—	未检出	未检出
	军坡村村口	<5	0.182	无异臭、无异味	1.28	0.42	—	未检出	未检出
	亚龙湾-六盘村交界	<5	0.195	无异臭、无异味	1.20	0.5	—	未检出	未检出
	中海油三亚分公司	<5	0.136	无异臭、无异味	1.20	0.63	—	未检出	未检出
	城郊法院	<5	0.165	无异臭、无异味	1.20	0.21	—	未检出	未检出
	大东海花园小区	<5	0.281	无异臭、无异味	1.28	0.26	—	未检出	未检出
	鹿回头国宾馆	<5	0.232	无异臭、无异味	1.20	0.22	—	未检出	未检出
	海螺路路口	<5	0.179	无异臭、无异味	1.28	0.28	—	未检出	未检出
	丹州小区农贸市场	<5	0.195	无异臭、无异味	1.20	0.31	—	未检出	未检出
同心家园1期	<5	0.153	无异臭、无异味	1.44	0.58	—	未检出	未检出	
检验依据		《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)							

三亚中法供水有限公司

管网水检测报告

单位：三亚中法供水有限公司

采样日期： 2022-04-27

项目	色度	浑浊度	臭和味	耗氧量 (以O ₂)	游离余氯	二氧化氯 (ClO ₂)	菌落总数	总大肠菌群	
GB 5749-2006标准限值 (单位)	≤15 (铂钴色度单位)	≤1 (NTU)	无异臭、异味	≤3 (mg/L)	≥0.05 (mg/L)	≥0.02 (mg/L)	≤100 (CFU/mL)	不得检出 (MPN/100mL)	
采样地点	技师学院	<5	0.293	无异臭、无异味	1.20	0.07	—	未检出	未检出
	市委党校	<5	0.411	无异臭、无异味	1.28	0.16	—	未检出	未检出
	新风桥桥头	<5	0.346	无异臭、无异味	1.44	0.29	—	未检出	未检出
	双大国际酒店	<5	0.376	无异臭、无异味	1.36	0.26	—	未检出	未检出
	凤凰岛	<5	0.394	无异臭、无异味	1.20	—	0.15	未检出	未检出
	三亚湾74号	<5	0.172	无异臭、无异味	1.28	—	0.10	未检出	未检出
	羊新村村口	<5	0.237	无异臭、无异味	1.12	—	0.10	未检出	未检出
	凤凰村村口	<5	0.156	无异臭、无异味	1.28	—	0.05	未检出	未检出
	凤凰机场	<5	0.264	无异臭、无异味	1.36	—	0.06	未检出	未检出
万勃度假酒店	<5	0.250	无异臭、无异味	1.44	—	0.06	未检出	未检出	
检验依据		《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)							