海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2016 年 10 月 20 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2016 年 10 月 20 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S162039(青原)	25	12.6	0	含少许异物	25	7.16	2.48	0.13	--	--	--	0.48	0.10	--	--
S162040(青出)	<5	0.173	0	无	25	7.13	0.96	0.01	--	--	--	<0.05	<0.02	0.55	--
S162041(荔原)	20	22.7	0	含少许异物	25	6.95	1.84	0.12	--	--	--	0.55	0.03	--	--
S162042(荔出)	<5	0.102	0	无	25	7.05	0.72	0.01	--	--	--	<0.05	<0.02	0.21	--
S162043(金原)	20	18.0	0	含少许异物	25	6.89	1.44	0.33	--	--	--	0.59	0.02	--	--
S162044(金出)	<5	0.104	0	无	25	7.07	0.64	0.04	--	--	--	<0.05	<0.02	0.19	--
S162045(文明路59号)	<5	0.202	0	--	--	--	0.72	--	--	--	--	--	--	0.08	--
S162046(和平街30号)	<5	0.170	0	--	--	--	0.64	--	--	--	--	--	--	0.07	--
S162047(三亚湾路63号	<5	0.345	0	--	--	--	0.76	--	--	--	--	--	--	0.05	--
S162048(海坡村公厕)	<5	0.255	0	--	--	--	0.88	--	--	--	--	--	--	0.06	--
S162049(西岛泵站公厕	<5	0.102	0	--	--	--	0.80	--	--	--	--	--	--	0.09	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制