海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 01 月 17 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 01 月 17 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170111(青原)	10	1.92	0	含少许异物	25	7.12	1.76	0.02	--	--	--	<0.05	0.03	--	--
S170112(青出)	<5	0.151	0	无	25	7.07	0.88	0.01	--	--	--	<0.05	<0.02	0.55	--
S170113(荔原)	20	50.2	0	含少许异物	25	7.25	1.52	0.05	--	--	--	0.19	0.04	--	--
S170114(荔出)	<5	0.080	0	无	25	7.23	0.64	0.01	--	--	--	<0.05	0.02	0.18	--
S170115(金原)	20	10.7	0	含少许异物	25	7.15	1.44	0.11	--	--	--	0.26	0.05	--	--
S170116(金出)	<5	0.073	0	无	25	7.11	0.56	0.01	--	--	--	<0.05	0.03	0.15	--
S170117(丹州小区农贸	<5	0.241	0	--	--	--	0.72	--	--	--	--	--	--	0.05	--
S170118(亚龙湾公司)	<5	0.156	0	--	--	--	0.80	--	--	--	--	--	--	0.24	--
S170119(田独东路旅馆	<5	0.186	0	--	--	--	0.80	--	--	--	--	--	--	0.26	--
S170120(红沙加油站)	<5	0.121	0	--	--	--	0.72	--	--	--	--	--	--	0.13	--
S170121(下洋田东北人	<5	0.141	0	--	--	--	0.88	--	--	--	--	--	--	0.09	--
S170122(商品街祥发烤	<5	0.157	0	--	--	--	0.80	--	--	--	--	--	--	0.05	--
S170123(五中旁车之源	<5	0.101	0	--	--	--	0.88	--	--	--	--	--	--	0.09	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制