海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 02 月 14 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 02 月 14 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170293(青原)	10	1.41	0	含少许异物	25	7.14	1.76	0.06	--	--	--	0.11	0.03	--	--
S170294(青出)	<5	0.066	0	无	25	7.08	0.80	0.01	--	--	--	<0.05	<0.02	0.53	--
S170295(荔原)	15	5.61	0	含少许异物	25	7.06	1.60	0.08	--	--	--	0.30	0.04	--	--
S170296(荔出)	<5	0.125	0	无	25	7.02	0.72	0.02	--	--	--	<0.05	<0.02	0.17	--
S170297(金原)	20	13.4	0	含少许异物	25	7.11	1.60	0.23	--	--	--	0.32	0.06	--	--
S170298(金出)	<5	0.070	0	无	25	7.08	0.96	<0.01	--	--	--	<0.05	<0.02	0.18	--
S170299(丹州小区农贸	<5	0.584	0	--	--	--	0.88	--	--	--	--	--	--	0.09	--
S170300(亚龙湾公司)	<5	0.085	0	--	--	--	0.72	--	--	--	--	--	--	0.19	--
S170301(田独东路旅馆	<5	0.102	0	--	--	--	0.80	--	--	--	--	--	--	0.32	--
S170302(红沙加油站)	<5	0.108	0	--	--	--	0.64	--	--	--	--	--	--	0.22	--
S170303(下洋田东北人	<5	0.094	0	--	--	--	1.04	--	--	--	--	--	--	0.14	--
S170304(商品街祥发粮	<5	0.084	0	--	--	--	0.96	--	--	--	--	--	--	0.05	--
S170305(五中旁车之源	<5	0.071	0	--	--	--	0.88	--	--	--	--	--	--	0.06	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≤0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制