海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 02 月 16 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 02 月 16 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170318(青原)	10	1.67	0	含少许异物	25	7.21	1.60	0.06	--	81	>2419.6	0.10	0.02	--	--
S170319(青出)	<5	0.074	0	无	25	7.24	1.00	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.60	>200.5
S170320(荔原)	15	5.39	0	含少许异物	25	7.20	1.44	0.08	--	93	>2419.6	0.24	0.03	--	0
S170321(荔出)	<5	0.083	0	无	25	7.18	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.15	>200.5
S170322(金原)	10	13.3	0	含少许异物	25	7.24	1.68	0.38	--	98	1299.7	0.86	0.04	--	0
S170323(金出)	<5	0.065	0	无	25	7.21	0.80	0.02	--	0	0	<0.05	<0.02	0.13	165.2
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制