海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 02 月 17 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 02 月 17 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170324(青原)	10	1.47	0	含少许异物	25	7.10	1.68	0.06	--	65	>2419.6	0.06	0.03	--	>200.5
S170325(青出)	<5	0.059	0	无	25	7.08	0.96	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.60	0
S170326(荔原)	15	5.17	0	含少许异物	25	7.00	1.36	0.09	--	77	>2419.6	0.27	0.04	--	>200.5
S170327(荔出)	<5	0.079	0	无	25	6.99	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.13	0
S170328(金原)	15	12.1	0	含少许异物	25	6.98	1.60	0.24	--	58	325.5	0.56	0.05	--	>200.5
S170329(金出)	<5	0.072	0	无	25	7.01	0.88	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.14	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制