海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 04 月 14 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 04 月 14 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170715(青原)	10	2.35	0	含少许异物	25	7.45	2.48	--	--	--	--	--	0.02	--	--
S170716(青出)	<5	0.073	0	无	25	7.38	1.00	--	--	--	--	--	<0.02	0.51	--
S170717(荔原)	40	6.18	0	含少许异物	25	7.18	2.40	--	--	--	--	--	0.39	--	--
S170718(荔出)	<5	0.198	0	无	25	7.05	0.80	--	--	--	--	--	0.02	0.19	--
S170719(金原)	10	4.04	0	含少许异物	25	7.12	1.68	--	--	--	--	--	<0.02	--	--
S170720(金出)	<5	0.091	0	无	25	7.16	0.88	--	--	--	--	--	<0.02	0.14	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制