

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2017 年 04 月 15 日

报出日期: 2017 年 04 月 15 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170721(青原)	10	2.16	0	含少许异物	25	7.42	1.76	0.06	--	--	--	0.14	0.16	--	--
S170722(青出)	<5	0.071	0	无	25	7.29	1.12	0.01	--	--	--	<0.05	<0.02	0.60	--
S170723(荔原)	40	6.79	0	含少许异物	25	7.13	2.08	0.21	--	--	--	1.74	0.50	--	--
S170724(荔出)	<5	0.278	0	无	25	7.11	1.04	0.05	--	--	--	0.05	0.13	0.18	--
S170725(金原)	10	4.63	0	含少许异物	25	7.22	1.92	0.18	--	--	--	0.30	0.12	--	--
S170726(金出)	<5	0.048	0	无	25	7.20	1.44	0.04	--	--	--	0.03	0.02	0.19	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异昧	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》（GB/ T 5750-2006）							说明							

制表:

校对:

签发:

水质第14表
海南省城镇供水协会制