

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2017 年 05 月 14 日

报出日期: 2017 年 05 月 14 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S170922(青原)	15	2.09	0	含少许异物	25	7.20	2.16	0.08	--	110	2419.6	0.32	0.09	--	83.1
S170923(青出)	<5	0.098	0	无	25	7.16	0.64	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.50	0
S170924(荔原)	20	3.78	0	含少许异物	25	6.99	2.40	0.09	--	100	1732.9	1.21	0.44	--	65.9
S170925(荔出)	<5	0.125	0	无	25	6.89	0.80	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.17	0
S170926(金原)	20	3.09	0	含少许异物	25	7.00	2.08	0.14	--	86	613.1	0.36	0.05	--	8.7
S170927(金出)	<5	0.096	0	无	25	7.04	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.18	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.5	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对:

签发:

水质第14表
海南省城镇供水协会制