海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 06 月 11 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 06 月 11 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171110(青原)	15	4.76	0	含少许异物	27	7.15	2.08	0.06	--	120	1986.3	0.37	0.07	--	11.1
S171111(青出)	<5	0.182	0	无	27	7.08	0.84	<0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.58	0
S171112(荔原)	30	5.57	0	含少许异物	27	6.91	1.76	0.02	--	130	1553.1	1.06	0.08	--	165.2
S171113(荔出)	<5	0.105	0	无	27	6.87	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.16	0
S171114(金原)	15	5.36	0	含少许异物	27	6.99	1.84	0.18	--	84	2419.6	0.48	0.07	--	34.4
S171115(金出)	<5	0.117	0	无	27	6.98	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.11	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制