

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2017 年 06 月 18 日

报出日期: 2017 年 06 月 18 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171165(青原)	25	45.8	0	含少许异物	25	7.12	2.68	0.26	--	89	>2419.6	1.59	0.29	--	>200.5
S171166(青出)	<5	0.198	0	无	25	7.08	1.16	0.02	--	0	0	<0.05	0.09	0.55	0
S171167(荔原)	20	48.1	0	含少许异物	25	6.96	2.43	0.21	--	180	>2419.6	1.42	0.15	--	>200.5
S171168(荔出)	<5	0.321	0	无	25	6.91	1.24	0.02	--	0	0	<0.05	0.07	0.14	0
S171169(金原)	10	11.8	0	含少许异物	25	6.99	2.26	0.31	--	150	>2419.6	1.09	0.37	--	>200.5
S171170(金出)	<5	0.085	0	无	25	6.94	1.24	0.02	--	0	0	<0.05	0.08	0.11	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异昧	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对:

签发:

水质第14表
海南省城镇供水协会制