

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 06 月 28 日

报出日期：2017 年 06 月 28 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171231(青原)	15	5.19	0	含少许异物	27	7.03	2.56	0.11	--	100	613.1	0.59	0.11	--	200.5
S171232(青出)	<5	0.193	0	无	27	7.11	1.12	0.01	--	0	0	<0.05	0.09	0.50	0
S171233(荔原)	30	22.6	0	含少许异物	27	7.07	2.40	0.16	--	120	727.0	0.85	0.26	--	>200.5
S171234(荔出)	<5	0.151	0	无	27	6.82	0.72	0.02	--	0	0	<0.05	0.08	0.15	0
S171235(金原)	20	15.8	0	含少许异物	27	6.85	2.40	0.14	--	100	648.8	0.53	0.11	--	165.2
S171236(金出)	<5	0.118	0	无	27	6.79	0.80	0.01	--	0	0	<0.05	0.08	0.16	0
S171237(丹州小区农贸)	<5	0.228	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171238(亚龙湾公司)	<5	0.339	0	--	--	--	1.04	--	--	0	0	--	--	0.07	--
S171239(田独东路旅馆)	<5	0.265	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.10	--
S171240(红沙加油站)	<5	0.321	0	--	--	--	1.12	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171241(下洋田东北人)	<5	0.281	0	--	--	--	0.72	--	--	0	0	--	--	0.06	--
S171242(商品街祥发鹅)	<5	0.298	0	--	--	--	1.04	--	--	0	0	--	--	0.06	--
S171243(五中旁车之源)	<5	0.238	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.07	--
GB3838-2002 (III)					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.5	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对：

签发：

水质第14表
海南省城镇供水协会制