

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2017 年 06 月 29 日

报出日期: 2017 年 06 月 29 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171244(青原)	10	6.13	0	含少许异物	25	7.02	2.48	0.24	--	140	689.3	0.75	0.07	--	>200.5
S171245(青出)	<5	0.186	0	无	25	7.11	0.88	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.50	0
S171246(荔原)	20	24.1	0	含少许异物	25	6.99	2.56	0.16	--	160	866.4	0.94	0.14	--	165.2
S171247(荔出)	<5	0.176	0	无	25	6.87	0.64	0.02	--	0	0	<0.05	0.05	0.16	0
S171248(金原)	20	14.3	0	含少许异物	25	6.82	2.56	0.09	--	180	686.7	0.62	0.05	--	88.5
S171249(金出)	<5	0.153	0	无	25	6.75	0.56	<0.01	--	0	0	<0.05	0.04	0.13	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异昧	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》（GB/ T 5750-2006）						说明								

制表：

校对:

签发:

水质第14表
海南省城镇供水协会制