海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 07 月 02 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 07 月 05 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171262(青原)	20	3.24	0	含少许异物	26	7.01	1.84	0.08	--	130	1986.3	0.20	0.10	--	>200.5
S171263(青出)	<5	0.164	0	无	26	6.98	0.92	0.01	--	0	0	<0.05	0.04	0.51	0
S171264(荔原)	20	19.9	0	含少许异物	26	7.13	2.16	0.10	--	150	>2419.6	0.75	0.06	--	>200.5
S171265(荔出)	<5	0.173	0	无	26	6.97	0.72	<0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.15	0
S171266(金原)	25	18.9	0	含少许异物	26	7.02	2.08	0.27	--	170	>2419.6	0.85	0.06	--	>200.5
S171267(金出)	<5	0.104	0	无	26	6.92	0.64	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.14	0
GB3838-2002（III）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：胡海燕　　校对：罗素梅　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制