海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 07 月 04 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 07 月 07 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171275(青原)	15	6.13	0	含少许异物	26	6.93	2.16	0.21	--	83	980.4	0.62	0.02	--	109.1
S171276(青出)	<5	0.193	0	无	26	7.05	0.80	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.55	0
S171277(荔原)	30	15.6	0	含少许异物	26	6.63	1.84	0.11	--	90	1299.7	0.72	0.04	--	>200.5
S171278(荔出)	<5	0.096	0	无	26	6.79	0.40	<0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.18	0
S171279(金原)	20	17.1	0	含少许异物	26	6.81	1.76	0.27	--	87	>2419.6	0.79	0.03	--	>200.5
S171280(金出)	<5	0.107	0	无	26	6.82	0.56	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.12	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：胡海燕　　校对：罗素梅　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制