海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 07 月 12 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 07 月 12 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171323(青原)	30	45.9	0	含少许异物	27	6.74	1.60	0.19	--	180	>2419.6	1.37	0.06	--	>200.5
S171324(青出)	<5	0.452	0	无	27	6.64	0.92	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.55	0
S171325(荔原)	30	142	0	含少许异物	27	6.84	2.80	0.19	--	270	>2419.6	2.44	0.06	--	>200.5
S171326(荔出)	<5	0.080	0	无	27	6.66	0.56	0.01	--	0	0	<0.05	0.03	0.18	0
S171327(金原)	25	131	0	含少许异物	27	6.58	2.96	0.19	--	230	>2419.6	3.30	0.06	--	>200.5
S171328(金出)	<5	0.199	0	无	27	6.53	0.60	0.03	--	0	0	<0.05	0.02	0.16	0
S171329(丹州小区农贸	<5	0.166	0	--	--	--	0.64	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171330(亚龙湾公司)	<5	0.273	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.20	--
S171331(田独东路旅馆	<5	0.210	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.27	--
S171332(红沙加油站)	<5	0.174	0	--	--	--	0.84	--	--	0	0	--	--	0.16	--
S171333(下洋田东北人	<5	0.264	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.08	--
S171334(商品街祥发粥	<5	0.220	0	--	--	--	0.64	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171335(五中旁车之源	<5	0.212	0	--	--	--	0.72	--	--	0	0	--	--	0.05	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制