海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 07 月 20 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 07 月 20 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171378(青原)	30	57.2	0	含少许异物	25	7.00	3.75	0.16	--	310	>2419.6	1.80	0.04	--	>200.5
S171379(青出)	<5	0.110	0	无	25	7.23	1.17	0.04	--	0	0	0.06	<0.02	0.60	0
S171380(荔原)	30	60.5	0	含少许异物	25	7.12	2.84	0.15	--	180	>2419.6	1.53	0.03	--	>200.5
S171381(荔出)	<5	0.123	0	无	25	6.83	1.00	0.04	--	0	0	0.06	<0.02	0.16	0
S171382(金原)	25	61.1	0	含少许异物	25	6.95	3.25	0.18	--	260	>2419.6	1.68	0.03	--	>200.5
S171383(金出)	<5	0.198	0	无	25	6.71	1.25	0.03	--	0	0	0.06	<0.02	0.15	0
S171384(疾控中心院内	<5	0.327	0	--	--	--	1.09	--	--	0	0	--	--	0.06	--
S171385(和平街153号)	<5	0.368	0	--	--	--	1.00	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171386(三亚海事局)	<5	0.200	0	--	--	--	1.25	--	--	0	0	--	--	0.08	--
S171387(三亚湾路63号	<5	0.939	0	--	--	--	1.34	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171388(海坡村公厕)	<5	0.116	0	--	--	--	1.08	--	--	0	0	--	--	0.06	--
S171389(西岛泵站公厕	<5	0.105	0	--	--	--	1.17	--	--	0	0	--	--	0.08	--
S171390(市委党校)	<5	0.241	0	--	--	--	1.34	--	--	0	0	--	--	0.10	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制