海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 07 月 21 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 07 月 21 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171391(青原)	30	41.5	0	含少许异物	25	6.93	2.32	0.17	--	190	>2419.6	1.12	0.04	--	>200.5
S171392(青出)	<5	0.074	0	无	25	7.02	0.76	0.09	--	0	0	0.07	<0.02	0.51	0
S171393(荔原)	35	55.9	0	含少许异物	25	6.92	2.56	0.16	--	150	>2419.6	1.43	0.03	--	>200.5
S171394(荔出)	<5	0.078	0	无	25	6.83	0.48	0.03	--	0	0	0.07	<0.02	0.13	0
S171395(金原)	40	59.7	0	含少许异物	25	6.87	2.40	0.15	--	180	>2419.6	1.40	0.04	--	>200.5
S171396(金出)	<5	0.234	0	无	25	6.69	0.72	0.07	--	0	0	0.08	<0.02	0.14	5
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≤0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制