海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 08 月 06 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 08 月 06 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171503(青原)	15	11.6	0	含少许异物	25	6.82	2.16	0.09	--	94	344.8	0.44	0.04	--	25.4
S171504(青出)	<5	0.141	0	无	25	6.87	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.50	0
S171505(荔原)	25	31.0	0	含少许异物	25	6.92	2.08	0.11	--	110	484.4	0.77	0.04	--	118.4
S171506(荔出)	<5	0.188	0	无	25	6.67	0.80	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.17	0
S171507(金原)	25	29.6	0	含少许异物	25	6.78	1.92	0.16	--	120	>2419.6	0.65	0.04	--	47.8
S171508(金出)	<5	0.136	0	无	25	6.75	0.80	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.17	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制