海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 08 月 08 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 08 月 08 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171515(青原)	20	11.2	0	含少许异物	27	6.77	1.68	0.09	--	67	1299.7	0.43	0.03	--	88.5
S171516(青出)	<5	0.092	0	无	27	6.74	0.68	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.55	0
S171517(荔原)	20	26.5	0	含少许异物	27	7.06	1.84	0.11	--	130	1119.9	0.88	0.04	--	118.4
S171518(荔出)	<5	0.115	0	无	27	6.83	0.48	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.18	0
S171519(金原)	25	21.1	0	含少许异物	27	6.84	1.28	0.19	--	140	2419.6	1.13	0.04	--	200.5
S171520(金出)	<5	0.167	0	无	27	6.76	0.44	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.13	0
S171521(丹州小区农贸	<5	0.110	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171522(亚龙湾公司)	<5	0.115	0	--	--	--	0.68	--	--	0	0	--	--	0.19	--
S171523(田独东路旅馆	<5	0.069	0	--	--	--	0.64	--	--	0	0	--	--	0.20	--
S171524(红沙加油站)	<5	0.087	0	--	--	--	0.72	--	--	0	0	--	--	0.18	--
S171525(下洋田东北人	<5	0.075	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.14	--
S171526(商品街祥发粥	<5	0.156	0	--	--	--	0.60	--	--	0	0	--	--	0.08	--
S171527(五中旁车之缘	<5	0.142	0	--	--	--	0.48	--	--	0	0	--	--	0.09	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制