海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 08 月 11 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 08 月 11 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171540(青原)	20	8.98	0	含少许异物	28	6.87	2.00	0.09	--	61	2419.6	0.36	0.05	--	165.2
S171541(青出)	<5	0.101	0	无	28	6.81	0.88	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.50	0
S171542(荔原)	30	27.3	0	含少许异物	28	7.00	2.16	0.15	--	72	1119.9	0.96	0.04	--	>200.5
S171543(荔出)	<5	0.067	0	无	28	6.71	0.76	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.14	0
S171544(金原)	15	17.6	0	含少许异物	28	6.72	1.76	0.22	--	98	816.4	1.07	0.03	--	109.1
S171545(金出)	<5	0.136	0	无	28	6.70	0.64	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.11	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制