

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2017 年 08 月 13 日

报出日期: 2017 年 08 月 13 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171552(青原)	20	8.57	0	含少许异物	25	6.74	1.92	0.09	--	83	2419.6	0.27	0.05	--	144.5
S171553(青出)	<5	0.101	0	无	25	6.78	0.80	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.55	0
S171554(荔原)	35	21.7	0	含少许异物	25	6.87	1.68	0.12	--	70	1732.9	0.77	0.04	--	165.2
S171555(荔出)	<5	0.152	0	无	25	6.94	0.88	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.16	0
S171556(金原)	20	14.3	0	含少许异物	25	6.68	2.00	0.18	--	120	>2419.6	0.81	0.04	--	109.1
S171557(金出)	<5	0.109	0	无	25	6.73	0.88	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.13	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异昧	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对:

签发:

水质第14表
海南省城镇供水协会制