海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 08 月 22 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 08 月 22 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171613(青原)	15	4.33	0	含少许异物	25	6.87	1.76	0.05	--	84	1046.2	0.13	0.02	--	>200.5
S171614(青出)	<5	0.114	0	无	25	6.91	0.96	<0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.50	0
S171615(荔原)	30	19.3	0	含少许异物	25	6.74	2.24	0.22	--	93	1203.3	0.78	0.05	--	>200.5
S171616(荔出)	<5	0.125	0	无	25	6.71	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	0.03	0.18	0
S171617(金原)	15	10.8	0	含少许异物	25	6.70	2.00	0.27	--	87	1986.3	0.50	0.04	--	>200.5
S171618(金出)	<5	0.077	0	无	25	6.69	0.64	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.13	0
S171619(丹州小区农贸	<5	0.138	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.06	--
S171620(亚龙湾公司)	<5	0.162	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.18	--
S171621(田独东路旅馆	<5	0.116	0	--	--	--	0.72	--	--	0	0	--	--	0.28	--
S171622(红沙加油站)	<5	0.123	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.21	--
S171623(下洋田东北人	<5	0.127	0	--	--	--	0.64	--	--	0	0	--	--	0.19	--
S171624(商品街祥发粮	<5	0.118	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.11	--
S171625(五中旁车之缘	<5	0.097	0	--	--	--	0.72	--	--	0	0	--	--	0.10	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≤0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制