海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 08 月 29 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 08 月 29 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171662(青原)	15	8.37	0	含少许异物	25	6.56	1.84	0.08	--	120	2419.6	0.29	0.36	--	>200.5
S171663(青出)	<5	0.073	0	无	25	6.94	0.76	0.04	--	0	0	<0.05	0.02	0.50	0
S171664(荔原)	25	23.2	0	含少许异物	25	6.99	1.68	0.11	--	160	>2419.6	1.21	0.59	--	>200.5
S171665(荔出)	<5	0.072	0	无	25	6.87	0.56	0.04	--	0	0	<0.05	0.02	0.12	0
S171666(金原)	20	8.95	0	含少许异物	25	6.84	1.44	0.08	--	0	>2419.6	0.48	0.29	--	>200.5
S171667(金出)	<5	0.088	0	无	25	6.86	1.16	0.04	--	0	0	<0.05	<0.02	0.11	0
S171668(疾控中心院内	<5	0.130	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171669(凤凰岛国际邮	<5	0.103	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171670(和平街153号)	<5	0.106	0	--	--	--	0.72	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171671(市委党校)	<5	0.092	0	--	--	--	0.76	--	--	0	0	--	--	0.07	--
S171672(三亚湾路63号	<5	0.512	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171673(西岛泵站公厕	<5	0.094	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171674(南新医院)	<5	0.138	0	--	--	--	0.84	--	--	0	0	--	--	0.09	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制