海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 09 月 10 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 09 月 10 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171743(青原)	15	5.01	0	含少许异物	26	6.99	1.92	0.13	--	100	>2419.6	0.32	0.10	--	200.5
S171744(青出)	<5	0.117	0	无	26	6.80	0.80	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.59	0
S171745(荔原)	25	17.4	0	含少许异物	26	6.92	2.00	0.25	--	120	2419.6	1.27	0.41	--	200.5
S171746(荔出)	<5	0.102	0	无	26	6.71	0.88	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.15	0
S171747(金原)	25	15.6	0	含少许异物	26	6.82	1.68	0.22	--	140	2419.6	0.68	0.15	--	200.5
S171748(金出)	<5	0.147	0	无	26	6.86	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.18	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制