海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 09 月 12 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 09 月 12 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171755(青原)	15	5.82	0	含少许异物	26	6.92	2.00	0.01	--	100	2419.6	0.08	0.19	--	200.5
S171756(青出)	<5	0.105	0	无	26	7.00	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.55	0
S171757(荔原)	25	15.6	0	含少许异物	26	7.12	1.76	0.21	--	120	2419.6	1.44	0.41	--	200.5
S171758(荔出)	<5	0.113	0	无	26	6.85	0.64	0.03	--	0	0	<0.05	0.03	0.15	0
S171759(金原)	20	11.3	0	含少许异物	26	6.77	1.68	0.15	--	140	>2419.6	0.36	0.08	--	200.5
S171760(金出)	<5	0.123	0	无	26	6.85	0.72	0.02	--	0	0	<0.05	0.03	0.11	0
S171761(丹州小区农贸	<5	0.218	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.14	--
S171762(亚龙湾公司)	<5	0.096	0	--	--	--	0.72	--	--	0	0	--	--	0.17	--
S171763(田独东路旅馆	<5	0.089	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.26	--
S171764(红沙加油站)	<5	0.132	0	--	--	--	0.64	--	--	0	0	--	--	0.23	--
S171765(下洋田东北人	<5	0.086	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.21	--
S171766(商品街祥发粥	<5	0.381	0	--	--	--	0.72	--	--	0	0	--	--	0.04	--
S171767(五中旁车之缘	<5	0.094	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.07	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制