海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 09 月 19 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 09 月 19 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171804(青原)	30	22.9	0	含少许异物	26	7.02	2.80	0.07	--	120	>2419.6	0.61	0.11	--	200.5
S171805(青出)	<5	0.168	0	无	26	6.92	0.72	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.50	0
S171806(荔原)	35	61.7	0	含少许异物	26	7.18	3.20	0.10	--	120	>2419.6	1.33	0.43	--	200.5
S171807(荔出)	<5	0.136	0	无	26	6.90	0.80	0.02	--	0	0	<0.05	<0.02	0.10	0
S171808(金原)	30	76.9	0	含少许异物	26	7.07	2.96	0.21	--	100	>2419.6	1.66	0.33	--	200.5
S171809(金出)	<5	0.184	0	无	26	6.86	0.88	0.02	--	0	0	<0.05	<0.02	0.18	0
S171810(丹州小区农贸	<5	0.226	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171811(亚龙湾公司)	<5	0.189	0	--	--	--	0.64	--	--	0	0	--	--	0.20	--
S171812(田独东路旅馆	<5	0.183	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.25	--
S171813(红沙加油站)	<5	0.167	0	--	--	--	1.04	--	--	0	0	--	--	0.17	--
S171814(下洋田东北人	<5	0.205	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.16	--
S171815(商品街大道99	<5	0.186	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.06	--
S171816(五中旁车之缘	<5	0.199	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.11	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制