海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 09 月 30 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 09 月 30 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171884(青原)	10	5.91	0	含少许异物	25	6.90	2.00	0.04	--	97	2419.6	0.22	0.05	--	>200.5
S171885(青出)	<5	0.120	0	无	25	6.88	0.72	0.02	--	0	0	0.06	<0.02	0.55	0
S171886(荔原)	20	26.6	0	含少许异物	25	7.03	1.76	0.16	--	120	>2419.6	0.87	0.05	--	>200.5
S171887(荔出)	<5	0.078	0	无	25	6.89	0.56	0.02	--	0	0	<0.05	<0.02	0.12	0
S171888(金原)	25	30.8	0	含少许异物	25	6.90	1.68	0.16	--	86	1986.3	0.69	0.04	--	>200.5
S171889(金出)	<5	0.169	0	无	25	6.91	0.48	0.02	--	0	0	<0.05	<0.02	0.14	0
S171890(疾控中心院内	<5	0.280	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171891(和平街153号)	<5	0.257	0	--	--	--	0.96	--	--	0	0	--	--	0.06	--
S171892(凤凰岛国际邮	<5	0.214	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.05	--
S171893(市委党校)	<5	0.234	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.11	--
S171894(三亚湾路63号	<5	0.476	0	--	--	--	0.88	--	--	0	0	--	--	0.09	--
S171895(西岛泵站公厕	<5	0.199	0	--	--	--	0.72	--	--	0	0	--	--	0.07	--
S171896(南新医院)	<5	0.178	0	--	--	--	0.80	--	--	0	0	--	--	0.07	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制