

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2017 年 10 月 03 日

报出日期: 2017 年 10 月 03 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S171909(青原)	15	5.72	0	含少许异物	26	6.86	2.00	0.11	--	98	1046.2	0.23	0.04	--	200.5
S171910(青出)	<5	0.064	0	无	26	6.84	0.64	<0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.55	0
S171911(荔原)	25	28.3	0	含少许异物	26	6.95	2.16	0.28	--	120	2419.6	1.32	0.07	--	>200.5
S171912(荔出)	<5	0.132	0	无	26	6.86	0.80	0.02	--	0	0	<0.05	<0.02	0.14	0
S171913(金原)	20	27.4	0	含少许异物	26	6.86	1.84	0.21	--	82	1299.7	0.58	0.05	--	>200.5
S171914(金出)	<5	0.153	0	无	26	6.89	0.72	0.02	--	0	0	<0.05	<0.02	0.15	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异昧	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表:

校对:

签发:

水质第14表
海南省城镇供水协会制