海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 10 月 14 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 10 月 14 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	铁	氨氮	余氯	二氧化氯	菌落总数	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL
S171982(青原)	15	23.2	0	含少许异物	25	7.06	1.84	0.19	--	0.58	0.06	--	--	110	>200.5
S171983(青出)	<5	0.088	0	无	25	6.88	0.88	0.01	--	<0.05	0.02	0.55	--	0	0
S171984(荔原)	25	45.8	0	含少许异物	25	6.95	2.64	0.25	--	0.77	0.04	--	--	95	>200.5
S171985(荔出)	<5	0.091	0	无	25	6.76	0.96	0.02	--	<0.05	<0.02	0.14	--	0	0
S171986(金原)	30	53.5	0	含少许异物	25	6.91	2.88	0.27	--	1.14	0.05	--	--	140	>200.5
S171987(金出)	<5	0.171	0	无	25	6.86	0.80	0.02	--	<0.05	0.03	0.17	--	0	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1		≤0.3	≤1.0				≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤0.3	≤0.5	≥0.3-4		≤100	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制

16
总大肠菌群
CFU/100mL
>2419.6
0
>2419.6
0
>2419.6
0
≤10000
不得检出