海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 10 月 17 日

单位：　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 10 月 17 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	铁	氨氮	余氯	二氧化氯	菌落总数	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL
S172000(青原)	30	40.3	0	含少许异物	26	7.21	3.44	0.06	--	0.81	0.03	--	--	160	>200.5
S172001(青出)	<5	0.067	0	无	26	6.95	0.88	0.01	--	<0.05	<0.02	0.50	--	0	0
S172002(荔原)	25	24.6	0	含少许异物	26	7.11	2.16	0.13	--	0.71	0.05	--	--	90	>200.5
S172003(荔出)	<5	0.119	0	无	26	6.98	1.08	<0.01	--	<0.05	0.03	--	0.13	0	0
S172004(金原)	20	34.9	0	含少许异物	26	6.93	2.32	0.16	--	0.95	0.04	--	--	85	>200.5
S172005(金出)	<5	0.187	0	无	26	6.84	0.96	0.01	--	<0.05	0.02	--	0.16	0	0
S172006(丹州小区农贸	<5	0.132	0	--	--	--	0.96	--	--	--	--	--	0.05	0	--
S172007(亚龙湾公司)	<5	0.160	0	--	--	--	0.88	--	--	--	--	0.18	--	0	--
S172008(田独东路旅馆	<5	0.477	0	--	--	--	1.00	--	--	--	--	0.25	--	0	--
S172009(红沙加油站)	<5	0.098	0	--	--	--	0.96	--	--	--	--	0.10	--	0	--
S172010(下洋田东北人	<5	0.095	0	--	--	--	0.88	--	--	--	--	0.15	--	0	--
S172011(商品街大道99	<5	0.099	0	--	--	--	0.88	--	--	--	--	--	0.08	0	--
S172012(五中旁车之缘	<5	0.270	0	--	--	--	0.80	--	--	--	--	--	0.12	0	--
GB3838-2002（III）					≤35	6~9	≤6	≤0.1		≤0.3	≤1.0				≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤0.3	≤0.5	≥0.3-4	≥0.1	≤100	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制

16
总大肠菌群
CFU/100mL
>2419.6
0
1986.3
0
>2419.6
0
0
0
0
0
0
0
0
≤10000
不得检出