

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 10 月 18 日

报出日期：2017 年 10 月 18 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	铁	氨氮	余氯	二氧化氯	菌落总数	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL
S172013(青原)	35	36.3	0	含少许异物	26	7.20	4.00	0.08	--	0.79	0.04	--	--	180	>200.5
S172014(青出)	<5	0.073	0	无	26	7.16	1.04	0.01	--	<0.05	<0.02	0.51	--	0	0
S172015(荔原)	20	20.1	0	含少许异物	26	7.04	2.88	0.09	--	0.70	0.04	--	--	130	>200.5
S172016(荔出)	<5	0.087	0	无	26	6.89	0.96	0.01	--	<0.05	0.02	--	0.12	0	0
S172017(金原)	30	31.5	0	含少许异物	26	6.99	2.56	0.10	--	0.95	0.03	--	--	81	>200.5
S172018(金出)	<5	0.197	0	无	26	6.98	0.88	0.01	--	<0.05	0.02	--	0.20	0	0
S172019(疾控中心院内)	<5	0.243	0	--	--	--	0.96	--	--	--	--	--	0.06	0	--
S172020(凤凰岛国际邮轮港)	<5	0.210	0	--	--	--	0.80	--	--	--	--	--	0.08	0	--
S172021(和平街153号)	<5	0.137	0	--	--	--	0.72	--	--	--	--	--	0.05	0	--
S172022(市委党校)	<5	0.228	0	--	--	--	0.96	--	--	--	--	--	0.16	0	--
S172023(三亚湾路63号)	<5	0.402	0	--	--	--	1.04	--	--	--	--	--	0.06	0	--
S172024(西岛泵站公厕)	<5	0.142	0	--	--	--	0.88	--	--	--	--	--	0.06	0	--
S172025(南新医院)	<5	0.110	0	--	--	--	0.80	--	--	--	--	--	0.21	0	--
GB3838-2002 (III)					≤35	6~9	≤6	≤0.1		≤0.3	≤1.0				≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤0.3	≤0.5	≥0.3-4	≥0.1	≤100	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：

校对：

签发：

水质第14表
海南省城镇供水协会制

16
总大肠菌群
CFU/100mL
>2419.6
0
>2419.6
0
1732.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
≤10000
不得检出