海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 10 月 19 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 10 月 19 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	铁	氨氮	余氯	二氧化氯	菌落总数	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL
S172026(青原)	25	44.6	0	含少许异物	26	7.15	3.36	0.07	--	0.93	0.08	--	--	150	>200.5
S172027(青出)	<5	0.192	0	无	26	6.83	0.72	0.01	--	<0.05	<0.02	0.55	--	0	0
S172028(荔原)	15	18.6	0	含少许异物	26	7.03	2.00	0.09	--	0.85	0.05	--	--	120	>200.5
S172029(荔出)	<5	0.113	0	无	26	6.92	0.80	0.02	--	<0.05	<0.02	--	0.10	0	0
S172030(金原)	15	24.3	0	含少许异物	26	7.06	2.24	0.11	--	0.90	0.07	--	--	92	>200.5
S172031(金出)	<5	0.162	0	无	26	6.88	0.80	0.01	--	<0.05	<0.02	--	0.22	0	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1		≤0.3	≤1.0				≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤0.3	≤0.5	≥0.3-4	≥0.1	≤100	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制

16
总大肠菌群
CFU/100mL
>2419.6
0
>2419.6
0
1986.3
0
≤10000
不得检出