# 海南省城镇供水企业水质检测
# 水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 10 月 24 日

单位：　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 10 月 24 日

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 水温 | pH值 | 耗氧量 | 锰 | 溶锰 | 铁 | 氨氮 | 余氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 耐热大肠菌群 |
| 样品编号 | 度 | NTU | 级 | | ℃ | pH | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL |
| S172056(青原) | 25 | 35.1 | 0 | 含少许异物 | 25 | 7.19 | 2.80 | 0.06 | -- | 1.06 | 0.03 | -- | -- | 120 | >200.5 |
| S172057(青出) | <5 | 0.169 | 0 | 无 | 25 | 7.41 | 1.36 | 0.01 | -- | <0.05 | <0.02 | 0.52 | -- | 0 | 0 |
| S172058(荔原) | 15 | 10.7 | 0 | 含少许异物 | 25 | 6.99 | 2.08 | 0.10 | -- | 0.46 | 0.04 | -- | -- | 170 | >200.5 |
| S172059(荔出) | <5 | 0.077 | 0 | 无 | 25 | 7.11 | 0.80 | 0.01 | -- | <0.05 | 0.03 | -- | 0.15 | 0 | 0 |
| S172060(金原) | 20 | 18.0 | 0 | 含少许异物 | 25 | 7.10 | 1.92 | 0.08 | -- | 0.58 | 0.04 | -- | -- | 180 | >200.5 |
| S172061(金出) | <5 | 0.146 | 0 | 无 | 25 | 7.12 | 0.80 | 0.01 | -- | <0.05 | 0.02 | -- | 0.18 | 0 | 0 |
| S172062(疾控中心院内 | <5 | 0.218 | 0 | -- | -- | -- | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0 | -- |
| S172063(凤凰岛国际邮 | <5 | 0.210 | 0 | -- | -- | -- | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0 | -- |
| S172064(和平街153号) | <5 | 0.191 | 0 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0 | -- |
| S172065(市委党校) | <5 | 0.182 | 0 | -- | -- | -- | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0 | -- |
| S172066(三亚湾路63号 | <5 | 0.921 | 0 | -- | -- | -- | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0 | -- |
| S172067(西岛泵站公厕 | <5 | 0.180 | 0 | -- | -- | -- | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0 | -- |
| S172068(南新医院) | <5 | 0.192 | 0 | -- | -- | -- | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0 | -- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| GB3838-2002（Ⅲ） | | | | | ≤35 | 6~9 | ≤6 | ≤0.1 | | ≤0.3 | ≤1.0 | | | | ≤10000 |
| GB5749-2006 | ≤15 | ≤1 | 无异味 | 无 | | 6.5~8.5 | ≤3 | ≤0.1 | | ≤0.3 | ≤0.5 | ≥0.3-4 | ≥0.1 | ≤100 | 不得检出 |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006) | | | | | | 说明 | | | | | | | | |

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制

| |
|---|
| 16 |
| 总大肠菌群 |
| CFU/100mL |
| 1732.9 |
| 0 |
| 613.1 |
| 0 |
| 224.7 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ≤10000 |
| 不得检出 |
| |