# 海南省城镇供水企业水质检测
# 水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 10 月 25 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 10 月 25 日

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 水温 | pH值 | 耗氧量 | 锰 | 溶锰 | 铁 | 氨氮 | 余氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 耐热大肠菌群 |
| 样品编号 | 度 | NTU | 级 | | ℃ | pH | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL |
| S172069(青原) | 20 | 30.2 | 0 | 含少许异物 | 25 | 6.70 | 2.64 | 0.05 | -- | 1.07 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
| S172070(青出) | <5 | 0.162 | 0 | 无 | 25 | 6.84 | 1.00 | <0.01 | -- | <0.05 | <0.02 | 0.60 | -- | -- | -- |
| S172071(荔原) | 15 | 11.5 | 0 | 含少许异物 | 25 | 6.92 | 1.68 | 0.09 | -- | 0.63 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
| S172072(荔出) | <5 | 0.120 | 0 | 无 | 25 | 7.11 | 0.88 | 0.01 | -- | <0.05 | 0.02 | -- | 0.11 | -- | -- |
| S172073(金原) | 10 | 13.5 | 0 | 含少许异物 | 25 | 6.93 | 1.60 | 0.07 | -- | 0.79 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
| S172074(金出) | <5 | 0.163 | 0 | 无 | 25 | 7.01 | 0.92 | 0.01 | -- | <0.05 | <0.02 | -- | 0.21 | -- | -- |
| S172075(丹州小区农贸 | <5 | 0.204 | 0 | -- | -- | -- | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
| S172076(亚龙湾公司) | <5 | 0.382 | 0 | -- | -- | -- | 1.04 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
| S172077(田独东路旅馆 | <5 | 0.288 | 0 | -- | -- | -- | 0.96 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
| S172078(红沙加油站) | <5 | 0.201 | 0 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
| S172079(下洋田东北人 | <5 | 0.326 | 0 | -- | -- | -- | 0.96 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
| S172080(商品街大道99 | <5 | 0.213 | 0 | -- | -- | -- | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- |
| S172081(五中旁车之缘 | <5 | 0.197 | 0 | -- | -- | -- | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| GB3838-2002（Ⅲ） | | | | | ≤35 | 6~9 | ≤6 | ≤0.1 | | ≤0.3 | ≤1.0 | | | | ≤10000 |
| GB5749-2006 | ≤15 | ≤1 | 无异味 | 无 | | 6.5~8.5 | ≤3 | ≤0.1 | | ≤0.3 | ≤0.5 | ≥0.3-4 | ≥0.1 | ≤100 | 不得检出 |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006) | | | | | | 说明 | | | | | | | | |

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制

| 16 |
| --- |
| 总大肠菌群 |
| CFU/100mL |
| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| -- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ≤10000 |
| 不得检出 |
| |