海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 11 月 04 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 11 月 04 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	铁	氨氮	余氯	二氧化氯	菌落总数	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL
S172136(青原)	15	5.61	0	含少许异物	26	6.86	2.08	0.05	--	0.21	0.04	--	--	93	>200.5
S172137(青出)	<5	0.091	0	无	26	6.71	0.80	0.01	--	<0.05	<0.02	0.54	--	0	0
S172138(荔原)	15	8.56	0	含少许异物	26	6.87	1.60	0.13	--	0.55	0.03	--	--	89	>200.5
S172139(荔出)	<5	0.062	0	无	26	6.82	0.64	0.01	--	<0.05	0.02	--	0.13	0	0
S172140(金原)	10	9.63	0	含少许异物	26	7.59	1.76	0.31	--	0.45	0.03	--	--	84	>200.5
S172141(金出)	<5	0.132	0	无	26	6.74	0.72	0.01	--	<0.05	0.03	--	0.17	0	0
GB3838-2002（III）					≤35	6~9	≤6	≤0.1		≤0.3	≤1.0				≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤0.3	≤0.5	≥0.3-4	≥0.1	≤100	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制

16
总大肠菌群
CFU/100mL
328.2
0
920.8
0
980.4
0
≤10000
不得检出