海南省城镇供水企业水质检测
水质常规日检验报告

检测日期：2017 年 11 月 08 日

单位：　　三亚中法供水有限公司　　报出日期：2017 年 11 月 08 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	铁	氨氮	余氯	二氧化氯	菌落总数	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL
S172162(青原)	20	13.6	0	含少许异物	25	6.71	2.08	0.13	--	0.42	0.03	--	--	--	--
S172163(青出)	<5	0.101	0	无	25	6.72	1.04	0.01	--	<0.05	<0.02	0.50	--	--	--
S172164(荔原)	15	9.49	0	含少许异物	25	6.95	2.00	0.15	--	0.44	0.04	--	--	--	--
S172165(荔出)	<5	0.081	0	无	25	6.80	0.96	0.01	--	<0.05	<0.02	--	0.12	--	--
S172166(金原)	15	9.72	0	含少许异物	25	6.83	1.76	0.24	--	0.38	0.05	--	--	--	--
S172167(金出)	<5	0.070	0	无	25	6.89	0.96	0.02	--	<0.05	0.02	--	0.17	--	--
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1		≤0.3	≤1.0				≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤0.3	≤0.5	≥0.3-4	≥0.1	≤100	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说明								

制表：　　校对：　　签发：

水质第14表

海南省城镇供水协会制

16
总大肠菌群
CFU/100mL
--
--
--
--
--
--
≤10000
不得检出