

海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2016 年 07 月 27 日

报出日期: 2016 年 07 月 27 日

单位： 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		℃	pH	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S161458(青原)	20	4.15	0	含少许异物	25	7.34	2.48	0.08	--	130	2419.6	0.29	0.16	--	59.1
S161459(青出)	<5	0.154	0	无	25	7.26	1.44	0.01	--	0	0	<0.05	0.02	0.65	0
S161460(荔原)	20	18.3	0	含少许异物	25	7.11	2.00	0.35	--	530	>2419.6	0.90	0.07	--	>200.5
S161461(荔出)	<5	0.112	0	无	25	6.97	0.88	0.01	--	0	0	<0.05	<0.02	0.15	0
S161462(金原)	20	11.6	0	含少许异物	25	7.07	2.40	0.38	--	95	1732.9	0.64	0.58	--	11.1
S161463(金出)	<5	0.106	0	无	25	7.14	0.80	0.02	--	0	0	<0.05	0.08	0.17	0
GB3838-2002（Ⅲ）					≤35	6~9	≤6	≤0.1			≤10000	≤0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异昧	无		6.5~8.5	≤3	≤0.1		≤100	不得检出	≤0.3	≤0.5	≥0.1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)							说明							

制表：

校对：

签发:

水质第14表
海南省城镇供水协会制