

海南省城镇供水企业水质检测综合报表

单位： 三亚中法供水有限公司

统计年月： 2023年4月1-30日

序号	项目	检测次数	最大值	最小值	平均值	合格次数	标准要求合格率	合格率	
1	出厂水 单项 合格率	浑浊度 (NTU)	90	0.199	0.102	0.1699	90	≥95%	100.00%
2		色度 (度)	90	10	<5	2.6	90	≥95%	100.00%
3		臭和味	90	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	90	≥95%	100.00%
4		肉眼可见物	90	无	无	无	0	≥95%	0.00%
5		游离余氯 (mg/L)	90	0.68	0.31	0.450	90	≥95%	100.00%
6		耗氧量 (以O ₂ 计) (mg/L)	-	-	-	-	-	≥95%	-
7		菌落总数 (CFU/mL)	90	未检出	未检出	未检出	90	≥95%	100.00%
8		总大肠菌群 (MPN/100mL)	90	未检出	未检出	未检出	90	≥95%	100.00%
9		耐热大肠菌群 (CFU/mL)	-	-	-	-	-	≥95%	-
10	管网水 单项 合格率	浑浊度 (NTU)	45	0.739	0.134	0.2856	45	≥95%	100.00%
11		色度 (度)	45	5	<5	2.6	45	≥95%	100.00%
12		游离余氯 (mg/L)	34	0.69	0.06	0.266	34	≥95%	100.00%
13		二氧化氯 (ClO ₂) (mg/L)	11	0.08	0.02	0.055	11	≥95%	100.00%
14		*耗氧量 (以O ₂ 计)	-	-	-	-	-	≥95%	-
15		臭和味	45	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	0	≥95%	0.00%
16		总大肠菌群 (MPN/100mL)	45	未检出	未检出	未检出	0	≥95%	0.00%
17		菌落总数 (CFU/mL)	45	未检出	未检出	未检出	45	≥95%	100.00%
18	出厂水42项	1047	-	-	-	957	≥95%	91.40%	
19	管网末梢水42项	93	-	-	-	81	≥95%	87.10%	
20	水质综合合格率	-	-	-	-	-	≥95%	79.91%	

以《城镇供水水质标准》（CJ/T206-2005）为计算依据。