

## 海南省城镇供水企业水质检测综合报表

单位： 三亚中法供水有限公司

统计年月： 2023年9月1-30日

序号	项目	检测次数	最大值	最小值	平均值	合格次数	标准要求合格率	合格率	
1	出厂水 单项 合格率	*大肠埃希氏菌	90	未检出	未检出	未检出	90	≥95%	100.00%
2		*高锰酸盐指数	90	1.44	0.64	1.052	90	≥95%	100.00%
3		*浑浊度	90	0.198	0.056	0.1288	90	≥95%	100.00%
4		*色度	90	<5	<5	<5	90	≥95%	100.00%
5		*臭和味	90	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	90	≥95%	100.00%
6		*肉眼可见物	90	无	无	无	90	≥95%	100.00%
7		*游离余氯	90	0.66	0.31	0.450	90	≥95%	100.00%
8		*菌落总数	90	未检出	未检出	未检出	90	≥95%	100.00%
9		*总大肠菌群	90	未检出	未检出	未检出	90	≥95%	100.00%
10	管网水 单项 合格率	高锰酸盐指数(mg/L)	43	1.36	0.88	1.118	43	≥95%	100.00%
11		*浑浊度	43	0.759	0.101	0.2319	43	≥95%	100.00%
12		色度(度)	43	<5	<5	<5	43	≥95%	100.00%
13		*游离余氯	32	0.91	0.06	0.211	32	≥95%	100.00%
14		二氧化氯(ClO <sub>2</sub> )(mg/L)	11	0.12	0.03	0.075	11	≥95%	100.00%
15		臭和味	43	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	43	≥95%	100.00%
16		总大肠菌群(MPN/100mL)	43	未检出	未检出	未检出	43	≥95%	100.00%
17		*菌落总数	43	未检出	未检出	未检出	43	≥95%	100.00%
18	出厂水42项	1137	-	-	-	1137	≥95%	100.00%	
19	管网末梢水42项	96	-	-	-	96	≥95%	100.00%	
20	水质综合合格率	-	-	-	-	-	≥95%	100.00%	

以《城镇供水水质标准》（CJ/T206-2005）为计算依据。