

## 海南省城镇供水企业水质检测综合报表

单位： 三亚中法供水有限公司

统计年月： 2024年3月1-31日

序号	项目	检测次数	最大值	最小值	平均值	合格次数	标准要求合格率	合格率	
1	出厂水 单项 合格率	*大肠埃希氏菌	93	未检出	未检出	未检出	93	≥95%	100.00%
2		*高锰酸盐指数	93	1.60	0.56	0.987	93	≥95%	100.00%
3		*浑浊度	93	0.363	0.065	0.1248	93	≥95%	100.00%
4		*色度	93	10	<5	2.6	93	≥95%	100.00%
5		*臭和味	93	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	93	≥95%	100.00%
6		*肉眼可见物	93	无	无	无	93	≥95%	100.00%
7		*游离氯	93	0.63	0.31	0.434	93	≥95%	100.00%
8		*菌落总数	93	未检出	未检出	未检出	93	≥95%	100.00%
9		*总大肠菌群	93	未检出	未检出	未检出	93	≥95%	100.00%
10	管网水 单项 合格率	高锰酸盐指数(mg/L)	40	1.36	0.72	1.00	40	≥95%	100.00%
11		*浑浊度	40	0.345	0.102	0.1818	40	≥95%	100.00%
12		色度(度)	40	<5	<5	<5	40	≥95%	100.00%
13		*游离氯	32	0.46	0.06	0.243	31	≥95%	100.00%
14		二氧化氯(ClO <sub>2</sub> )(mg/L)	8	0.09	0.03	0.062	8	≥95%	100.00%
15		臭和味	40	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	40	≥95%	100.00%
16		总大肠菌群(MPN/100mL)	40	未检出	未检出	未检出	40	≥95%	100.00%
17		*菌落总数	40	未检出	未检出	未检出	40	≥95%	100.00%
18	出厂水42项	990	-	-	-	990	≥95%	100.00%	
19	管网末梢水42项	91	-	-	-	91	≥95%	100.00%	
20	水质综合合格率	-	-	-	-	-	≥95%	100.00%	

以《城镇供水水质标准》（CJ/T206-2005）为计算依据。