

海南省城镇供水企业水质检测综合报表

单位： 三亚中法供水有限公司

统计年月：2024年4月1-30日

序号	项目		检测次数	最大值	最小值	平均值	合格次数	标准要求合格率	合格率
1	出厂水 单项合格率	*大肠埃希氏菌	90	未检出	未检出	未检出	90	≥95%	100.00%
2		*高锰酸盐指数	90	1.76	0.72	1.05	90	≥95%	100.00%
3		*浑浊度	90	0.199	0.082	0.1222	90	≥95%	100.00%
4		*色度	90	5	<5	2.5	90	≥95%	100.00%
5		*臭和味	90	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	90	≥95%	100.00%
6		*肉眼可见物	90	无	无	无	90	≥95%	100.00%
7		*游离氯	90	0.67	0.30	0.43	90	≥95%	100.00%
8		*菌落总数	90	未检出	未检出	未检出	90	≥95%	100.00%
9		*总大肠菌群	90	未检出	未检出	未检出	90	≥95%	100.00%
10	管网水 单项合格率	高锰酸盐指数(mg/L)	40	1.12	0.80	0.92	40	≥95%	100.00%
11		*浑浊度	40	0.401	0.101	0.1593	40	≥95%	100.00%
12		色度(度)	40	<5	<5	<5	40	≥95%	100.00%
13		*游离氯	30	0.69	0.05	0.19	30	≥95%	100.00%
14		二氧化氯(ClO ₂)(mg/L)	10	0.08	0.02	0.045	10	≥95%	100.00%
15		臭和味	40	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	40	≥95%	100.00%
16		总大肠菌群(MPN/100mL)	40	未检出	未检出	未检出	40	≥95%	100.00%
17		*菌落总数	40	未检出	未检出	未检出	40	≥95%	100.00%
18	出厂水42项		960	—	—	—	960	≥95%	100.00%
19	管网末梢水42项		91	—	—	—	91	≥95%	100.00%
20	水质综合合格率		—	—	—	—	—	≥95%	100.00%
以《城镇供水水质标准》（CJ/T206-2005）为计算依据。									