

报告编号：2024060305

检测报告

样品类型：出厂水

受检单位：三亚中法供水有限公司



三亚碧青水质检测有限公司



检测机构声明

- 一、本公司保证检验结果的公正、准确、科学和规范，对检验的数据负责，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 二、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本公司质量手册进行。
- 三、本检测报告供三亚中法供水有限公司内部使用，仅作为内部资料使用，不对社会具有证明作用。
- 四、本检测报告必须有制表、审核及签发三栏签名。

本公司授权签字人如下：

罗素梅、何若欣、陈振宇、林俊华

本单位地址：海南省三亚市吉阳区荔枝沟路荔枝沟水厂大院内

电话：0898-88382756

传真：0898-88380003

三亚碧青水质检测有限公司
检测报告

一、客户情况

委托单位	三亚中法供水有限公司	联系人	陈朝晖
联系地址	海南省三亚市吉阳区迎宾路 145 号天 际大厦 1-2 层	电话	0898-88380855
采样类型	委托采样	采样人	陈振宇
采样日期	2024-06-03	收样日期	2024-06-03
样品性状	无色液体	包装情况	包装完好
检测完成日期	2024-06-13	报告日期	2024-06-13

二、检测项目及方法

序号	检测项目	检验方法
1	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
2	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2 顶空毛细管柱气相色谱法
3	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法
4	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2 顶空毛细管柱气相色谱法
5	三卤甲烷（三氯甲烷、一 溴二氯甲烷、二溴一氯甲 烷、三溴甲烷的总和）	GB/T5750.10-2023 顶空毛细管柱气相色谱法
6	二氯乙酸	GB/T5750.10-2023 15.2 离子色谱-电导检测法
7	三氯乙酸	GB/T5750.10-2023 16.2 离子色谱-电导检测法



三亚碧青水质检测有限公司 检测报告

三、检测结果

采样地点			青田水厂	
样品类型			出厂水	
样品编号			240603CC01	
序号	检测项目	GB 5749-2022 标准要求 (计量单位)	检验结果	结果判定
1	三氯甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.0175	合格
2	一氯二溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.000016	合格
3	二氯一溴甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.00315	合格
4	三溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.000041	合格
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.344	合格
6	二氯乙酸	≤ 0.05 (mg/L)	< 0.0037	合格
7	三氯乙酸	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.0044	合格
执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)				
检验结论: 见检测结果。				
制表:		审核:	签发: 罗素梅	签发日期: 2024 年 6 月 13 日
肖倚倚		陈振宇	罗素梅	

本报告数据到此结束

报告编号: 2024060307

检测报告

样品类型: 出厂水

受检单位: 三亚中法供水有限公司



三亚碧青水质检测有限公司



检测机构声明

- 一、本公司保证检验结果的公正、准确、科学和规范，对检验的数据负责，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 二、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本公司质量手册进行。
- 三、本检测报告供三亚中法供水有限公司内部使用，仅作为内部资料使用，不对社会具有证明作用。
- 四、本检测报告必须有制表、审核及签发三栏签名。

本公司授权签字人如下：

罗素梅、何若欣、陈振宇、林俊华

本单位地址：海南省三亚市吉阳区荔枝沟路荔枝沟水厂大院内

电话：0898-88382756

传真：0898-88380003

三亚碧青水质检测有限公司
检测报告

一、客户情况

委托单位	三亚中法供水有限公司	联系人	陈朝晖
联系地址	海南省三亚市吉阳区迎宾路 145 号天际大厦 1-2 层	电话	0898-88380855
采样类型	委托采样	采样人	孙淑娟
采样日期	2024-06-03	收样日期	2024-06-03
样品性状	无色液体	包装情况	包装完好
检测完成日期	2024-06-13	报告日期	2024-06-13

二、检测项目及方法

序号	检测项目	检验方法
1	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
2	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2 顶空毛细管柱气相色谱法
3	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法
4	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2 顶空毛细管柱气相色谱法
5	三卤甲烷（三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的总和）	GB/T5750.10-2023 顶空毛细管柱气相色谱法
6	二氯乙酸	GB/T5750.10-2023 15.2 离子色谱-电导检测法
7	三氯乙酸	GB/T5750.10-2023 16.2 离子色谱-电导检测法



三亚碧青水质检测有限公司 检测报告

三、检测结果

采样地点			荔枝沟水厂	
样品类型			出厂水	
样品编号			240603CC02	
序号	检测项目	GB 5749-2022 标准要求 (计量单位)	检验结果	结果判定
1	三氯甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.0182	合格
2	一氯二溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	0.000102	合格
3	二氯一溴甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.00460	合格
4	三溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.000041	合格
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.381	合格
6	二氯乙酸	≤ 0.05 (mg/L)	0.0215	合格
7	三氯乙酸	≤ 0.1 (mg/L)	0.0187	合格
执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)				
检验结论:见检测结果。				
制表: 肖倚倚		审核: 陈振宇	签发:罗素梅 罗素梅	签发日期:2024年6月13日

本报告数据到此结束

报告编号：2024060309

检测报告

样品类型：出厂水

受检单位：三亚中法供水有限公司



三亚碧青水质检测有限公司



检测机构声明

- 一、本公司保证检验结果的公正、准确、科学和规范，对检验的数据负责，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 二、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本公司质量手册进行。
- 三、本检测报告供三亚中法供水有限公司内部使用，仅作为内部资料使用，不对社会具有证明作用。
- 四、本检测报告必须有制表、审核及签发三栏签名。

本公司授权签字人如下：

罗素梅、何若欣、陈振宇、林俊华

本单位地址：海南省三亚市吉阳区荔枝沟路荔枝沟水厂大院内

电话：0898-88382756

传真：0898-88380003


三亚碧青水质检测有限公司
检测报告

一、客户情况

委托单位	三亚中法供水有限公司	联系人	陈朝晖
联系地址	海南省三亚市吉阳区迎宾路 145 号天际大厦 1-2 层	电话	0898-88380855
采样类型	委托采样	采样人	陈振宇
采样日期	2024-06-03	收样日期	2024-06-03
样品性状	无色液体	包装情况	包装完好
检测完成日期	2024-06-13	报告日期	2024-06-13

二、检测项目及方法

序号	检测项目	检验方法
1	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
2	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2 顶空毛细管柱气相色谱法
3	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法
4	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2 顶空毛细管柱气相色谱法
5	三卤甲烷（三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的总和）	GB/T5750.10-2023 顶空毛细管柱气相色谱法
6	二氯乙酸	GB/T5750.10-2023 15.2 离子色谱-电导检测法
7	三氯乙酸	GB/T5750.10-2023 16.2 离子色谱-电导检测法



三亚碧青水质检测有限公司 检测报告

三、检测结果

采样地点			金鸡岭水厂	
样品类型			出厂水	
样品编号			240603CC03	
序号	检测项目	GB 5749-2022 标准要求 (计量单位)	检验结果	结果判定
1	三氯甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.0181	合格
2	一氯二溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.000016	合格
3	二氯一溴甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.00318	合格
4	三溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.000041	合格
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.355	合格
6	二氯乙酸	≤ 0.05 (mg/L)	0.0061	合格
7	三氯乙酸	≤ 0.1 (mg/L)	0.0055	合格
执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)				
检验结论: 见检测结果。				
制表:		审核:	签发: 罗素梅	签发日期: 2024 年 6 月 13 日
肖序序		陈振宇	罗素梅	

本报告数据到此结束

报告编号: 2024060311

检测报告

样品类型: 管网末梢水

受检单位: 三亚中法供水有限公司



三亚碧青水质检测有限公司



检测机构声明

- 一、本公司保证检验结果的公正、准确、科学和规范，对检验的数据负责，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 二、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本公司质量手册进行。
- 三、本检测报告供三亚中法供水有限公司内部使用，仅作为内部资料使用，不对社会具有证明作用。
- 四、本检测报告必须有制表、审核及签发三栏签名。

本公司授权签字人如下：

罗素梅、何若欣、陈振宇、林俊华

本单位地址：海南省三亚市吉阳区荔枝沟路荔枝沟水厂大院内

电话：0898-88382756

传真：0898-88380003

三亚碧青水质检测有限公司
检测报告

一、客户情况

委托单位	三亚中法供水有限公司	联系人	陈朝晖
联系地址	海南省三亚市吉阳区迎宾路 145 号天 际大厦 1-2 层	电话	0898-88380855
采样类型	委托采样	采样人	陈振宇
采样日期	2024-06-03	收样日期	2024-06-03
样品性状	无色液体	包装情况	包装完好
检测完成日期	2024-06-13	报告日期	2024-06-13

二、检测项目及方法

序号	检测项目	检验方法
1	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
2	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2 顶空毛细管柱气相色谱法
3	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法
4	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2 顶空毛细管柱气相色谱法
5	三卤甲烷（三氯甲烷、一 溴二氯甲烷、二溴一氯甲 烷、三溴甲烷的总和）	GB/T5750.10-2023 顶空毛细管柱气相色谱法
6	二氯乙酸	GB/T5750.10-2023 15.2 离子色谱-电导检测法
7	三氯乙酸	GB/T5750.10-2023 16.2 离子色谱-电导检测法

三亚碧青水质检测有限公司 检测报告

三、检测结果

采样地点			同心家园 1 期	
样品类型			管网末梢水	
样品编号			240603GM01	
序号	检测项目	GB 5749-2022 标准要求 (计量单位)	检验结果	结果判定
1	三氯甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.0218	合格
2	一氯二溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.000016	合格
3	二氯一溴甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.00392	合格
4	三溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.000041	合格
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.429	合格
6	二氯乙酸	≤ 0.05 (mg/L)	< 0.0037	合格
7	三氯乙酸	≤ 0.1 (mg/L)	0.0133	合格
执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)				
检验结论: 见检测结果。				
制表:		审核:	签发: 罗素梅	签发日期: 2024年6月13日
肖倚倚		陈振宇	罗素梅	

本报告数据到此结束

报告编号：2024060313

检测报告

样品类型：管网末梢水

受检单位：三亚中法供水有限公司



三亚碧青水质检测有限公司



检测机构声明

一、本公司保证检验结果的公正、准确、科学和规范，对检验的数据负责，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

二、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本公司质量手册进行。

三、本检测报告供三亚中法供水有限公司内部使用，仅作为内部资料使用，不对社会具有证明作用。

四、本检测报告必须有制表、审核及签发三栏签名。

本公司授权签字人如下：

罗素梅、何若欣、陈振宇、林俊华

本单位地址：海南省三亚市吉阳区荔枝沟路荔枝沟水厂大院内

电话：0898-88382756

传真：0898-88380003

三亚碧青水质检测有限公司
检测报告

一、客户情况

委托单位	三亚中法供水有限公司	联系人	陈朝晖
联系地址	海南省三亚市吉阳区迎宾路 145 号天际大厦 1-2 层	电话	0898-88380855
采样类型	委托采样	采样人	陈振宇
采样日期	2024-06-03	收样日期	2024-06-03
样品性状	无色液体	包装情况	包装完好
检测完成日期	2024-06-13	报告日期	2024-06-13

二、检测项目及方法

序号	检测项目	检验方法
1	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
2	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2 顶空毛细管柱气相色谱法
3	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法
4	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2 顶空毛细管柱气相色谱法
5	三卤甲烷（三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的总和）	GB/T5750.10-2023 顶空毛细管柱气相色谱法
6	二氯乙酸	GB/T5750.10-2023 15.2 离子色谱-电导检测法
7	三氯乙酸	GB/T5750.10-2023 16.2 离子色谱-电导检测法



三亚碧青水质检测有限公司 检测报告

三、检测结果

采样地点			双大国际酒店	
样品类型			管网末梢水	
样品编号			240603GM02	
序号	检测项目	GB 5749-2022 标准要求 (计量单位)	检验结果	结果判定
1	三氯甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.00792	合格
2	一氯二溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.000016	合格
3	二氯一溴甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.00198	合格
4	三溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.000041	合格
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.165	合格
6	二氯乙酸	≤ 0.05 (mg/L)	< 0.0037	合格
7	三氯乙酸	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.0044	合格
执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)				
检验结论: 见检测结果。				
制表: 肖倚倚		审核: 陈振宇	签发: 罗素梅 罗素梅	签发日期: 2024 年 6 月 13 日

本报告数据到此结束

报告编号：2024060315

检测报告

样品类型：管网末梢水

受检单位：三亚中法供水有限公司



三亚碧青水质检测有限公司



检测机构声明

- 一、本公司保证检验结果的公正、准确、科学和规范，对检验的数据负责，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 二、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本公司质量手册进行。
- 三、本检测报告供三亚中法供水有限公司内部使用，仅作为内部资料使用，不对社会具有证明作用。
- 四、本检测报告必须有制表、审核及签发三栏签名。

本公司授权签字人如下：

罗素梅、何若欣、陈振宇、林俊华

本单位地址：海南省三亚市吉阳区荔枝沟路荔枝沟水厂大院内

电话：0898-88382756

传真：0898-88380003

三亚碧青水质检测有限公司
检测报告

一、客户情况

委托单位	三亚中法供水有限公司	联系人	陈朝晖
联系地址	海南省三亚市吉阳区迎宾路 145 号天 际大厦 1-2 层	电话	0898-88380855
采样类型	委托采样	采样人	陈振宇
采样日期	2024-06-03	收样日期	2024-06-03
样品性状	无色液体	包装情况	包装完好
检测完成日期	2024-06-13	报告日期	2024-06-13

二、检测项目及方法

序号	检测项目	检验方法
1	三氯甲烷	GB/T5750.10-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法
2	一氯二溴甲烷	GB/T5750.10-2023 7.2 顶空毛细管柱气相色谱法
3	二氯一溴甲烷	GB/T5750.10-2023 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法
4	三溴甲烷	GB/T5750.10-2023 5.2 顶空毛细管柱气相色谱法
5	三卤甲烷（三氯甲烷、一 溴二氯甲烷、二溴一氯甲 烷、三溴甲烷的总和）	GB/T5750.10-2023 顶空毛细管柱气相色谱法
6	二氯乙酸	GB/T5750.10-2023 15.2 离子色谱-电导检测法
7	三氯乙酸	GB/T5750.10-2023 16.2 离子色谱-电导检测法



三亚碧青水质检测有限公司 检测报告

三、检测结果

采样地点			大茅村-中寥村交界口	
样品类型			管网末梢水	
样品编号			240603GM03	
序号	检测项目	GB 5749-2022 标准要求 (计量单位)	检验结果	结果判定
1	三氯甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.0250	合格
2	一氯二溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.000016	合格
3	二氯一溴甲烷	≤ 0.06 (mg/L)	0.00495	合格
4	三溴甲烷	≤ 0.1 (mg/L)	< 0.000041	合格
5	三卤甲烷(三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.499	合格
6	二氯乙酸	≤ 0.05 (mg/L)	< 0.0037	合格
7	三氯乙酸	≤ 0.1 (mg/L)	0.0131	合格
执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)				
检验结论: 见检测结果。				
制表:		审核:	签发: 罗素梅	签发日期: 2024 年 6 月 13 日
肖隋隋		陈振宇	罗素梅	

本报告数据到此结束